

小型ポンプ他購入

特記仕様書

第1条 適用の範囲

- (1) 本仕様書は、「小型ポンプ他購入」に適用する。
- (2) 本仕様書に記載している発注者とは、一般財団法人沖縄美ら島財団（以下「甲」という）をいい、受注者とは本購入の受注者（以下「乙」という）をいう。

第2条 目的

本物品については、おきなわ郷土村への屋外消火栓等の消火設備設置までの期間、拌みガー地下タンクを利用した仮設ポンプ・ホースを購入するものである。

第3条 納品場所

国営沖縄記念公園 海洋博覧会地区（おきなわ郷土村）

第4条 購入内容他

- (1) 納期: 契約締結日の翌日～令和4年1月31日
- (2) 本購入において購入する物品の仕様及び数量については、別紙1及び数量総括表に記載している各項目の仕様以上の性能を有するものとする。
- (3) 本購入において購入する物品は国内メーカーに限る。
- (4) 納品時は甲と乙、共に数量及び不良品の確認作業に立ち会うものとする。

第5条 その他

- (1) その他、特記仕様書に定めのない事項については甲乙協議の上定めるものとし、軽微な事項については甲の指示に従い誠意をもって本購入の遂行にあたるものとする。

小型ポンプ(B-2 級)仕様

級別		B-2 級
ポンプ	型式	高圧 1 段タービンポンプ
	吸水口径	消防用ねじ式結合金具(JIS-B-9912) 呼称 75
	放水口径	消防用ねじ式結合金具(JIS-B-9912) 呼称 65
	規格圧力(MPa)・ノズル (mm)	0.7・Φ24.0
	規格放水量(m ³ /min)	1.01
	高圧圧力(MPa)・ノズル (mm)	1.00・Φ17.5
	高圧放水量(m ³ /min)	0.64
	定格回転速度(rpm)	5800
真空ポンプ・真空度		無給油式・吸水高さ約 9m(-0.085MPa)
エンジン	形式	空冷 2 ストローク傾斜型 2 気筒型ガソリンエンジン
	型式	E440C
	総排気量(mL)	436
	検定出力(kW/rpm)	22.8/5800
	燃料供給方式	気化器(キャブレタ)
	使用燃料・タンク容量(L)	自動車ガソリン・14.5L
	潤滑方式・タンク容量(L)	分離給油方式(2 サイクル専用オイル)・ 1.4
	燃料消費量(L/h)※規格放水時	約 14
	点火方式	無接点マグネット(CDI 方式)
	始動方式	セルモータ式・リコイル式/M リコイル式
	点火能力(V・W)	12-35(サーチライト)・12-5(計器盤照明灯)
	バッテリー	12V15Ah/5h