

回 答 書 ②

業務名： A地区新規飲食施設建設工事

(2026. 9. 8)

NO.	質問事項
1	化粧パネル（ケイ酸カルシウム板 8mm）と有りますが、耐火性能等は保持していません。区画等は必要ないということよろしいですか。
2	カーテンウォールを除く、建具の耐風圧性能はどうされていますか。
3	上記について、アルミ製フラッシュ扉はS-5までしか耐風圧性能を確保できません。よろしいですか。
4	建具にガラスが組み込まれていますが、アルミ建具の場合、最小で150のみ込み幅が必要です。形状を調整してください。
5	カーテンウォール性能を提示してください。（耐風圧性能・耐震性能・水密性能・機密性能・遮音性能）
	回答
1	本建物で防火区画は不要です。そのため、パネルに耐火性能は不要です。
2	メーカー算出値とします。
3	耐風圧はS-5でかまいません。ただし、本締錠を2ヶ所とフランス落としを追加します。修正図面提出いたします。
4	修正図面提出します。
5	建具特記仕様書に従う。

回 答 書 ②

業務名： A地区新規飲食施設建設工事

(2026. 9. 8)

NO.	質問事項
6	鉄骨工事において屋外客用階段の、リン酸処理（黒色）沖縄ガルバでは処理できないとの事、県内処理できる事業所、ご教示下さい。
7	参考数量書第B-2明細書 舗装のベンチの単位98.5ヶ所となっていますがm2数ご教示下さい。
	回答
6	当財団では、リン酸処理が可能な事業所に関する情報提供は行っておりません。県内処理できる事業所をお探しいただくか、県外にて処理をお願いします。
7	参考数量書第B-2明細書 舗装のベンチの単位は「ヶ所」から「m」に修正です。面積については、数量に所定の数値(座面面積であれば0.45m等)を乗算する等にて、施工者様にて算出してください。