

回 答 書 ③

業務名： A地区新規飲食施設建設工事

(2026. 9. 14)

NO.	質問事項
1	「A-32建具特記仕様書」と「A-40参考図 - カーテンウォール詳細図(1)」において、再現期間に不整合がみられます。ご教示ねがいます。
2	
3	
4	
5	
	回答
1	カーテンウォールの再現期間は50年でお願いします。
2	
3	
4	
5	