

回答書

業務名:令和5年度海洋博公園熱帯ドリームセンター洋蘭博仮設電源等設置・撤去業務

NO.	質問事項
1	甲が貸与するものリストはあるか。リストがない場合の数量及び、機材の機能が正常かの確認は乙が実施する必要があるか。
2	提供機材の不足(機材の不良も含め)が出た場合、手配が間に合わない恐れがあるが、その場合数量の変更の協議が可能か。
3	特記仕様書の図面(CAD)データは提供可能か。
4	記載の設営日数が短い場合、前倒しでの作業(予定日数の増)の調整は可能か。
5	「その他通路等」について、総括表に記載のある、「ファレノ温室入口付近」「温室間通路ほか」「ロータスポンド渡り廊下」「クロトンパティオ、果樹温室内」とあるが、記載の箇所以外はないと考えてよいか。 ※1受賞株展示台制作(木工事) ※2洋蘭博エアアーチ用電源 ※3クリスタルゲートテント設営、照明、電源
6	回路棟ディスプレイのコンセント等のレイアウト(位置出し)、電気負荷容量を提供頂きたい。
7	パワーライトの内訳(台数、日数)及び配置図を提供頂きたい。 ※バルーンライトでなくて良いか。
8	回路棟パワーテント内の電源、照明のレイアウト、電気負荷容量を提供願いたい。
9	電気容量縮小の目的で、蛍光灯器具をLED器具に変更することは可能か。(提案) ※ケーブルや器具を軽量化でき、作業費の軽減につながる。
回答	
1	リストは特にありません。 数量、機材の確認は実施していただきたい。
2	数量の変更が発生する場合は、事前に協議して対応いたします。
3	CAD図面はありません。 PDF資料の提出は可能です。
4	確認中
5	特にありません。
6	確認中
7	図面提供は可能です。 ※バルーンライトについては同等品であれば可能です。
8	確認中
9	変更は可能です。 事前に協議をお願いします。