

回 答 書

業務名： 令和7年度 水族館建具等改修工事

NO.	質問事項
1 2 3 4	1 アスベスト調査について 調査は何点ですか 面積であれば何㎡ですか 2 発生材処分について 国は引渡し手間とはどういう内容ですか 3 落下防止ネット（ラッセルネットとダイオシート）は2重に考えて良いですか （図面で確認できないA-205, 206）単価は物価版か見積採用どちらですか 4 自動火災報知機、データ変更費、CRT画面変更費は見積採用ですか
	回答
1 2 3 4	1 サンプルングは20検体とします。 2 国へ引き渡しする発生材（アルミ等金属有価物）を仮置き場から指定された場所へ移動する作業のことです。 3 水面上に2重の設置として下さい。単価は見積採用です。 4 既設メーカーの見積採用です。